

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 22/

г.Темиртау
Место составления

27.04.2023 г.
Время 14:57

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Темиртау Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль**, № 22 от 19.04.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактического контроль**

КАРУШУЛАКОВ ВЛАДИСЛАВ КУАТБЕКОВИЧ - Заместитель начальника УЧС г. Темиртау

СЫЗДЫКОВА АЙГУЛЬ БАЛГАБЕКОВНА - Главный специалист УЧС г. Темиртау

АМАНЖОЛОВ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - Старший инженер УЧС г. Темиртау

ИБРАИМОВ ЭДІЛ ЕРБОЛҰЛЫ – Старший инженер УЧС города Темиртау

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля** Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №20" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
КГУ "Школа-лицей №20" отдела образования города Темиртау Управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, ТЕМИРТАУ, ТЕМИРТАУ, Абая (улица), 58/2.

5. **Срок проведения профилактического контроля** 26.04.2023 - 27.04.2023

6. **Сведения о результатах профилактического контроля, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ "Школа-лицей №20" отдела образования города Темиртау Управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Помещения книгохранилищ не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Заполнение проемов в противопожарных преградах, не обеспечивает нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций, а именно: дверь складского помещения столовой не выполнена противопожарной, т.е. не обеспечивает требуемое значение пределов огнестойкости не менее EI60. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 г. №55	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Не представлен протокол испытания состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных стеллажей внутри складского помещения столовой. Основание: п. 22 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 г. №55	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На окне кабинета дефектолога установлена металлическая решетка. Основание: п.п. 8 п. 24 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 г. №55	П. 42 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Внутренние двери запасных эвакуационных выходов из спортивного зала, из кабинетов технологий (мальчиков и девочек) открываются не по направлению выхода из здания. Основание: п. 33 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 г. №55	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль
Главный специалист УЧС Г.С. Галимжанов и и.и. Г.С. Софьянко А.Б.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта контроля и надзора, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи
директор Ислам У.А. Жирм

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля
нет Жирм

Приложение на « » листах

«27» 04 2023г.

Примечание: Согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате профилактического контроля нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.