

**Коммунальное государственное казенное предприятие
«Ясли-сад» Нұрдәулет» отдела образования Шетского района управления
образования Карагандинской области Информация по доступности объекта
управления образования Карагандинской области**

№	Наименование	Правила	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Добавление столбца <u>«требуется не требуется».</u> Эти требования могут быть применены не ко всем объектам или если одно требование исполнено то другое не требуется (пример: пандус и подъемник)
1.	ВХОДНАЯ ГРУППА			
1.1.	Крыльцо и входная площадка			Соответствует требованиям
1.1.1.	ширина дверного проема	Не менее 90 см	К	+
1.1.2.	высота порога	Не более 1,4 см	К	+
1.1.3.	распашная дверь со стороны её открывания	120*150 см	К;	+
1.1.4.	диаметр поворотных зон наружных входных площадок	Не менее 220 см	К;О;З;	+
1.1.5.	Противоскользящее покрытие	Наличие	К;О;	+
1.1.6.	Навес	Наличие	К;	+
1.1.7.	Указатели специальных входов в здание	Наличие	К,О,З,С	+
1.2.	Лестница			Соответствует требованиям
1.2.1.	Противоскользящее покрытие	Наличие	О;З;С;	+
1.2.2.	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	За 60 см до и после марша	З;	+
1.2.3.	Контрастная окраска перед первой и на последней ступени	Ширина ступени +5см	З;	+
1.2.4.	Площадка внизу в местах примыкания горизонтальных путей к лестнице	Не менее 160*160 см	К;	+
1.2.5.	Поручни с двух сторон	Наличие	О;	+
1.2.6.	высота поручня	90 см	О;З;	+
1.2.7.	Одноуровневый	90 см	О;З;	+
1.2.8.	Двухуровневый	70 см (нижний), 90см (верхний)	О;З;	Не требуется
1.2.9.	дополнительный поручень для детей до 10 лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента	50 см	О;З;	
1.2.10.	горизонтальное завершение после последней опоры поручня	30 см	О;З;	
1.2.11.	закругление одноуровневого поручня	4.5 см	О;З;	
1.2.12.	закругление двухуровневого поручня	20 см	О;З;	Не требуется
1.3.	Пандус			Соответствует требованиям
1.3.1.	Ширина марша	Ширина не	К;	+

		менее 120 см		
	Уклон	При высоте пандуса более 20 см уклон Н/Л- не более 1/12	К;	+
1.3.3.	Высота одного подъема	Не более 80 см	К;	+
1.3.4.	внизу в местах примыкания горизонтальных путей к пандусам	Не менее 120*150 см	К;	+
1.3.5.	промежуточная с поворотом направления движения	Не менее 120*150 см	К;	+
1.3.6.	бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Не менее 5 см	О;К;	+
1.3.7.	Противоскользящее покрытие	Наличие	О;К;	+
1.4.	Подъемник			Не требуется
1.4.1.	Вертикальный (В), наклонный (Н)	Наличие	О;К;	Соответствует требованиям
1.5.	Тамбур			
1.5.1.	при внутренней распашной однопольной двери, расположенной «на одной линии»	Не менее 180*150 см	К;	
1.5.2.	двери распашные двухпольные	Не менее 200*150 см	К;	
1.5.3.	ширина проема в свету	Не менее 90 см	К;	
1.5.4.	высота порога наружного, внутреннего	Не более 1,4 см	К;	
2.	ПУТИ ДВИЖЕНИЯ			Соответствует требованиям
2.1.	Коридоры/холлы			
2.1.1.	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	Не менее 90 см	К;	+
2.1.2.	Разворотные площадки	Не менее 150*150 см	К;	+
2.1.3.	Место отдыха и ожидания в местах, защищенных от перегрева, сквозняков и т.д.	На каждом этаже	О;К;3;	+
2.1.4.	Декоративное оформление разметки путей движения и зон ожидания	Наличие	3;	+
2.2.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			Не требуется
2.2.1.	1) без сопровождающего	Не менее 140*110 см	К;О;	
2.2.2.	2) с сопровождающим: минимальные значения	Не менее 195*140 см	О;К;	
2.2.3.	3) для транспортировки больного на каталке	Не менее 210*130 см	О;К;	
2.2.4.	площадка перед лифтом	150*150 см	О;К;	
2.2.5.	ширина дверного проема	Не менее 90 см	О;К;	
2.2.6.	поручни (высота)	80-90 см	О;К;	

	как доступности лифта	Наличие	К;З;	
	ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ			Соответствует требованиям
	Обслуживание через окно/прилавок			Не требуется
3.1.1.	При ширине 0,3-0,45м для гардероба, регистратуры, справочной, КПП, операционной и кассовой стойки	80-120 см	К;	
3.1.2.	При ширине 0,55-0,6 для прилавков магазинов, пунктов приема	70-90 см	К;	
3.1.3.	ширина x глубина	Не менее 90*125 см	К;	
3.2.	Обслуживание в зале/кабинете			Соответствует требованиям
3.2.1.	Однопольная, складная, раздвижная	Не менее 90 см	О;К;	+
3.2.2.	при сидении за столом	Не менее 80 см	О;	+
3.2.3.	Зона для кресла- коляски	Не менее 150*150 см	К;	+
3.2.4.	Стол с высотой рабочей поверхности при фронтальном или боковом доступе	80-90 см	О;К;	+
3.3.	Обслуживание с перемещением по маршруту			Соответствует требованиям
3.3.1.	Ширина полосы движения	Не менее 90 см	О;К;	+
3.3.2.	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	70-90 см	К;	+
3.4.	Кабина индивидуального обслуживания			Не требуется
3.4.1.	Ширина X глубина	Не менее 160*180 см	К;	
3.4.2.	Место для сидения	Наличие	О;	
3.4.3.	Крючки для костылей	Наличие	О;	
3.4.4.	на высоте	130 см	О;	
3.4.5.	выступ	12 см	О;	
4.	САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			Соответствует требованиям
4.1.	Санузел			
4.1.1.	Знак доступности помещения	Наличие	О;К;	+
4.1.2.	Ширина дверного проема	Не менее 90 см	К;	+
4.1.3.	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	З;	+
4.1.4.	Зона у раковины для кресла-коляски (диаметр зоны)	диаметр зоны 75*120 см	К;	+
4.1.5.	Высота раковины	80-85 см	К;	+
4.1.6.	Опорные поручни около раковины и унитаза	80-90 см	К,О	+
4.1.7.	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	Не менее 120*160 см	К,О	+
4.1.8.	Кнопки экстренной помощи	40-60 см	К,О,З	+
4.1.9.	Крючки для одежды, для костылей на высоте	наличие	К,О	+
4.1.10.	Высота унитаза от пола до верха	От 45 до 60 мм	К,О	+

	дения			
	Знак доступности кабины	Наличие	О;К;	+
	СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ			Соответствует требованиям
5.1.	Визуальные средства информации о предоставлении услуги			
5.1.1.	Указатели, пиктограммы	Наличие	К,О,З,С;	+
5.1.2.	размещение на высоте	От 140-150 см	К;	+
5.1.3.	Освещенность	Наличие	З;	+
5.1.4.	стенд с текстами	70-180 см	К;	+
5.1.5.	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации (в случае необходимости)	Наличие	З;С;	+
5.2.	Тактильные средства информации			Соответствует требованиям
5.2.1.	высота размещения полос ориентации на стене	115-165 см	З;	+
5.2.2.	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	Наличие	З;	+
5.2.3.	на стене рядом с кабинетом, в т.ч. санитарно-бытовых помещений	100-110 см	З;	+
5.2.4.	на кнопках управления лифта	Наличие	З;	Не требуется
5.2.5.	на поручнях лестниц тактильные указатели со знаками шрифта Брайля или рельефами	Наличие	З;	
5.3.	Акустические средства			Не требуется
5.3.1.	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Не менее 1 шт.	З;С;	
5.3.2.	Информационный знак наличия акустического средства	Наличие	З;С;	
5.3.3.	Звуковой маяк у входа	Наличие	З;	
6.	ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА			Соответствует требованиям
6.1.	Отведенная территория объекта			
5.1.1.	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	Не менее 90 см	К;О;З;	+
5.1.2.	Знак доступности учреждения	Наличие	О;З;К;	+
6.2.	Автостоянка посетителей			+
5.2.1.	Общественное здание	Не далее 50 м	О;К;	+
5.2.3.	до 100 мест	Не менее 4%, но не менее 1 места	О;К;	+
5.2.4.	101 – 200 мест	3%	О;К;	
5.2.5.	свыше 200 мест	2% при общем числе мест свыше 200 плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше 300 мест	О;К;	
5.2.6.	Размер автоместа со специальным знаком	Не менее 350*500 см	К;	+

Путь к главному входу в здание				Соответствует требованиям
	Ширина полосы одностороннего движения	Не менее 100 см, в том числе при огибании любых препятствий	К;О;	+
5.3.2.	Ширина полосы двустороннего движения	Не менее 180 см	О;К;	+
5.3.3.	При наличии препятствий на пути движения	Рельефная полоса вокруг препятствия не менее 60 см	З;	
5.3.4.	Указатели направления движения	Наличие	О;К;С;	+
5.3.5.	Место отдыха на пути движения (вне его габаритов)	Наличие	О;К;	+

Директор:

М.П.



/Хантурина С.Х.